HEAT OUTPUT CORRECTION FACTORS

Water Temperature		Room Temperature (°F)						
Supply (°F)	Return (°F)	50	54	59	64	68	72	75
194	185	1.40	1.35	1.28	1.21	1.17	1.12	1.08
194	176	1.34	1.29	1.22	1.15	1.11	1.07	1.02
194	167	1.28	1.23	1.17	1.10	1.06	1.01	0.97
194	158	1.22	1.18	1.11	1.04	1.00	0.96	0.91
185	176	1.28	1.23	1.17	1.10	1.06	1.01	0.97
185	167	1.22	1.18	1.11	1.04	1.00	0.96	0.91
185	158	1.17	1.12	1.06	0.99	0.95	0.90	0.86
185	149	1.11	1.07	1.00	0.94	0.89	0.85	0.81
176	167	1.17	1.12	1.06	0.99	0.95	0.90	0.86
176	158	1.11	1.07	1.00	0.94	0.89	0.85	0.81
176	149	1.06	1.01	0.95	0.88	0.84	0.80	0.76
176	140	1.00	0.96	0.89	0.83	0.79	0.75	0.71
167	158	1.06	1.01	0.95	0.88	0.84	0.80	0.76
167	149	1.00	0.96	0.89	0.83	0.79	0.75	0.71
167	140	0.95	0.90	0.84	0.78	0.74	0.70	0.66
167	131	0.89	0.85	0.79	0.73	0.69	0.65	0.61
158	149	0.95	0.90	0.84	0.78	0.74	0.70	0.66
158	140	0.89	0.85	0.79	0.73	0.69	0.65	0.61
158	131	0.84	0.80	0.74	0.68	0.64	0.60	0.56
158	122	0.79	0.75	0.69	0.63	0.59	0.55	0.52
149	140	0.84	0.80	0.74	0.68	0.64	0.60	0.56
149	131	0.79	0.75	0.69	0.63	0.59	0.55	0.52
149	122	0.74	0.70	0.64	0.58	0.54	0.51	0.47
149	113	0.69	0.65	0.59	0.53	0.50	0.46	0.42
140	131	0.74	0.70	0.64	0.58	0.54	0.51	0.47
140	122	0.69	0.65	0.59	0.53	0.50	0.46	0.42
140	113	0.64	0.60	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38
140	104	0.59	0.55	0.50	0.44	0.41	0.37	0.34
131	122	0.64	0.60	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38
131	113	0.59	0.55	0.50	0.44	0.41	0.37	0.34
131	104	0.54	0.51	0.45	0.40	0.36	0.33	0.30
131	95	0.50	0.46	0.41	0.35	0.32	0.29	0.26
122	113	0.54	0.51	0.45	0.40	0.36	0.33	0.30
122	104	0.50	0.46	0.41	0.35	0.32	0.29	0.26
122	95	0.45	0.42	0.36	0.31	0.28	0.25	0.22
122	86	0.41	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18